



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-bad49b012095




**AUDITORIA OPERACIONAL
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**


RECEBIDO
Em 27/04/17

**ÁGUA PRETA-PE
2017**



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-badd49b012095



**AUDITORIA OPERACIONAL
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Alcélia de Góes Pedrosa – Controladora de Controle Interno

Eteíla de Souza Canto Silva – Auditora de Controle Interno

Antonio Leonardo Calado Torres – Assistente de Controle Interno

Luis Gustavo Gomes Ferreira Lins – Assistente de Controle Interno

**ÁGUA PRETA-PE
2017**



APRESENTAÇÃO

A Controladoria de Controle Interno do município de Água Preta-PE, no cumprimento de suas atribuições conferidas na Lei Municipal nº 1773/2013 e posteriores alterações, realizou auditoria nos prédios públicos municipais e faturas emitidas pela concessionária de Energia Elétrica CELPE.

O objetivo desta auditoria operacional é verificar os medidores de energia elétrica, média mensal de consumo e faturas dos prédios públicos que integra Administração Pública Direta e Indireta.

O papel da Controladoria de Controle Interno (CCI) neste tipo de auditoria é atuar como agente propulsor de ações a serem adotadas pela Administração Pública com objetivo de corrigir possíveis falhas identificadas, aperfeiçoar as rotinas de trabalho e melhorar a aplicação dos recursos públicos, visando à diminuição dos custos e prevenindo danos ao erário.

Este relatório apresenta os resultados da auditoria realizada pela CCI no serviço de fornecimento de energia elétrica, pela concessionária CELPE, nos prédios públicos municipais de Água Preta-PE.

Inicialmente a avaliação da Controladoria contém os seguintes pontos: o porquê da escolha do objeto da auditoria e como se desenvolveu o trabalho; em seguida foram descritos os achados de auditoria que resultaram nas recomendações; e as considerações a respeito das medidas para um controle dos custos com a energia elétrica no município.

O fornecimento de energia elétrica é de suma importância, bem como item de primeira necessidade, para o funcionamento de equipamentos necessários ao cumprimento de todos os serviços oferecidos à sociedade pela Administração Pública.



O QUE FOI AVALIADO PELA CCI

O trabalho teve como finalidade verificar possíveis falhas na emissão e valores cobrados nas faturas de energia elétrica, emitidas ao município, atribuídas aos prédios públicos municipais e verificar todos os medidores pertencentes ao órgão da Administração Pública, bem como avaliar as condições de controle por parte deste órgão.

Por que foi avaliado

A Administração Pública para desenvolver seu trabalho na prestação de seus serviços à sociedade de forma eficaz e precisa, e sempre seguindo os princípios constitucionais previstos do art. 37 da Constituição Federativa do Brasil de 1988, tendo como um deles o princípio da economicidade.

Observando as faturas de energia verificou-se que houve um gasto de energia elétrica com um consumo, significativo, a maior que o esperado em alguns prédios públicos, pois no mês de janeiro não possui consumo de energia normal aos outros meses do ano, por não haver dias letivos, mas somente serviços de secretaria.

Como se desenvolveu o trabalho

A auditoria operacional na energia elétrica no município de Água Preta-PE abrangeu no período entre 29/03/2017 a 26/04/2017 e tiveram como objetivo a observação direta, o estado físico dos medidores de energia de elétrica, bem como se haveria possíveis pontos de saídas para perdas de energia.

A metodologia e as técnicas utilizadas para o levantamento de dados e informações sobre o consumo de energia nos prédios públicos pertencentes à Prefeitura Municipal de Água Preta-PE, principalmente em áreas de maior dificuldade de acesso, zona rural, na execução da auditoria, se deu por amostragem, compreenderam análises das faturas emitidas pela Celpe, verificações in loco, verificação de sistemas de controle, entrevistas informais.

A CCI realizou amostra que se deu em 16 (dezesesseis) escolas públicas e 04 (quatro) Unidade Básica de Saúde– UBS, e foram selecionadas de forma aleatórias, de acordo com as dificuldades de acesso, por tratar-se de Zona Rural e, tempo para a conclusão da presente Auditoria.

As situações encontradas na auditoria que precisam de recomendações estão elencadas e foram consolidadas e serviram de base para a elaboração deste relatório de auditoria, o qual foi encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, juntamente com comentários e justificativas acerca das constatações e as recomendações de melhorias propostas por CCI.



O QUE A CCI ENCONTROU

Faturas de energia elétrica enviadas pela Celpe

A Controladoria, através de sua equipe de auditoria realizou análise das faturas da Celpe verificando as medições de consumo dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, com o objetivo de comparar os consumos em quilowatts (kwt) e valores (R\$).

A equipe de auditoria, à princípio constatou que algumas faturas não possuem a descrição do órgão público que funciona em determinado local, relacionando nome e endereço e outras que não são entregues na Prefeitura, sendo feitas emissões através das maquinas, ocorrendo datas diferentes dos vencimentos das demais, dificultando com isso o controle financeiro de finanças municipal. Nas visitas realizadas, foram feitas comparações dos medidores e valores constantes nas faturas com os medidores in loco. A conclusão chegada por esta CCI, primeiramente é a dificuldade de um controle por parte deste órgão, e outro visto são valores bem divergentes de prédios com mesmos equipamentos e portes equivalentes.

Verificações in loco dos medidores na Área Rural

Escolas Públicas Municipais

1. Escola Municipal João Vicente de Queiroz

Localizada na Usina Santa Terezinha, Distrito deste município. Na visita observou-se que no prédio funcionam 03 (três) escolas, sendo elas: Escola Municipal João Vicente de Queiroz, Escola Municipal Terezinha de Queiroz, com funcionamento no horário matutino e vespertino, e Escola Estadual João Vicente de Queiroz, com funcionamento noturno.

Em visita in loco, verificou-se que a Celpe suspendeu o fornecimento de energia no mês de novembro/2016, conforme informação das atuais gestoras. Para funcionamento, a Prefeitura Municipal de Água Preta realizou uma religação clandestina, mas o consumo continua sendo registrado pelo medidor. Para a solução bastaria apenas encaminhar ofício à Celpe informando que escolas e creches estão no rol de serviços que não podem ser suspensos os seus serviços.

Os dias letivos de aula iniciaram somente no dia 06 de março do corrente ano, verificando que no mês de janeiro/2017, com consumo de 656 kwt e valor R\$ 426,79, e fatura do mês de fevereiro/2017, com consumo de 2658 kwt e com um valor R\$ 1.652,28, comprovando que a escola estadual consome um valor significativamente alto.

A Controladoria sugere que:

- A prefeitura faça o pedido formal para o restabelecimento do serviço da energia elétrica;



- Troca do medidor de energia, pois devido a ligação e os tipos de fios na instalação do prédio não comportam a quantidade de aparelhos elétricos do prédio, o que ocasionou um derretimento na caixa de energia.

2. Escola Municipal Nossa Senhora do Bom Parto

Localizada no Engenho Flor de Maria, Zona Rural, deste Município. Na visita verificou-se que a escola possui apenas 02 salas de aulas, com 01 ventilador em cada uma, mas defeituosos.

Observa-se que outras escolas de mesmo porte ou um pouco maior pagam apenas a taxa de contrato e no mês de janeiro/2017 consta um consumo 151 Kwt perfazendo um valor de R\$ 95,04 e fevereiro com consumo de

A Controladoria Sugere que:

- A prefeitura através de sua Procuradoria peça restituição à Celpe; e

3. Escola Municipal São Judas Tadeu

Localizada no Engenho Souza, zona rural, deste Município.

Após verificação notou-se que no Engenho Souza há apenas uma Escola Municipal e a Celpe está encaminhando duas faturas para pagamento.

Após verificação in loco, pela equipe de auditoria, notou-se que a fatura do prédio, o Contrato 4008122658 de Medidor 71023290, são os únicos corretos.

A CCI sugere que a Prefeitura Municipal **cancele** junto a Celpe o **contrato 4008122976 de medidor 71037029**.

4. Escola Municipal Severino Canto

Localizada na Usina Santa Tereza, Distrito deste Município.

Após análise das faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2017, notou-se que os valores estão altos, porque nestes meses não tinham iniciados os dias letivos, vindo a funcionar apenas a sala de secretaria, contendo apenas 01 ar-condicionado.

A CCI sugere que a prefeitura controle o consumo e/ou solicite uma vistoria da Celpe.



5. Escola Municipal Santo Antonio

Localizada no Engenho Florente, zona rural, deste município. Após visita in loco, verificou-se que a escola encontra-se **desativada há meses**, mas o **contrato 274139015 (medidor-51503627)** continua ativo, ou seja, a CELPE continua emitindo fatura para pagamento.

A CCI sugere que:

- A Prefeitura solicite o cancelamento do contrato.

6. Escola Municipal Julieta Pedrosa Costa

Localizada no Engenho Cruz de Malta, Zona Rural, deste município. Após verificação in loco, no medidor de energia do prédio observou-se que o número **(3010018591)** não coincide com medidor **(3010018584)** da fatura, assim como a fatura informa somente escola Cruz de Malta e não o nome da escola.

A Controladoria sugere que a Prefeitura:

- Solicite mudança no número de medidor na fatura;
- Solicite que coloque o nome da escola na fatura.

7. Escola Municipal Santa Barbara

Localizada no Engenho Almessega, zona rural, deste município. Após verificação in loco, o auditor observou que a escola, com funcionamento apenas pelo horário da manhã, possui apenas 01 (uma) sala de aula, não possuindo ventilador para os estudantes e 03 lâmpadas fluorescentes. Comparando com outras escolas de igual porte, chegou-se a conclusão que a fatura emitida pela Celpe está com o consumo alto. O calendário escolar mostra que as aulas começaram dia 06 de março, a fatura do mês de janeiro/2017 está com valor de R\$ 80,01 e fevereiro/2017 R\$ 66,06.

A CCI sugere que a Prefeitura:

- Solicite à Celpe a emissão da fatura apenas com o valor da taxa de consumo.
- Peça que coloque o nome da escola na fatura.

8. Escola Municipal Manuel Colaço Sobrinho

Localizada no Engenho Poço Fundo, zona rural, deste Município.



A escola com apenas 01 sala de aula, 01 sala de informática, cozinha, sendo localizada em propriedade privada, construída no ano de 2015, possui quadro de distribuição de energia, mas quando o auditor procurou o medidor de energia elétrica constatando sua inexistência, verificando que a energia é ligada diretamente em um poste que fica localizado na área de trás da escola. Após confrontar o nome da escola com as faturas emitidas constatou-se a sua que na Celpe não houve emissão.

A Controladoria sugere a Prefeitura que:

- Solicite a instalação de um Medidor de Energia, para que não sofra penalidades futuras junto ao concessionário.

9. Escola Municipal Pe. Francisco Geraardts (anexo I)

A escola foi transferida para o prédio novo, localizado no bairro da Eudócia, desde o mês de janeiro/2017 e o novo medidor de energia é de nº 3142886536. No antigo endereço, Rua Davi Madeira, estava funcionando apenas algumas secretarias.

A CCI sugere que a Prefeitura que:

- Solicite à Celpe que mude a titularidade constante na fatura de contrato nº 1044369016 e medidor 83042362, para **Secretaria de Infraestrutura**.

10. Grupo Escolar Antonio Francisco da Costa Azevedo

Localizada no Engenho Mangueira, zona rural, deste município.

Verificou-se após visita que a escola não possui caixa de medidor, com seus fios à mostra colocando a segurança dos estudantes e funcionários em risco. Na frente da escola passa um fio descoberto bem próximo ao muro, vindo do poste.

A CCI sugere a Prefeitura que:

- Coloque caixa do medidor de energia para dar seguridade aos estudantes e funcionários;
- Coloque o fio do poste longe da proximidade do muro.

Unidade de Básica da Saúde - UBS

O auditor após visita à Secretaria de Saúde, em entrevista informal com funcionário sobre controle das faturas de energia elétrica, no qual informou que a existe a planilha de controle das faturas há vários meses, sempre com consumos médios nos diversos períodos.



Após análise das faturas de energia observou que os números dos medidores coincidem com os verificados in loco, mas nas faturas da Celpe não são colocados os nomes das UBS's, constando nome da Rua, nome de pessoa física ou Fundo Municipal de Saúde. Para efeito de comparações de consumo e valores a planilha em anexo não foi possível o seu completo preenchimento pela falta de fornecimento de informações pela a Secretaria de Saúde .

A CCI recomenda a Prefeitura que:

- Celpe coloque os nomes das UBS's, para um melhor controle, tabela 2 em anexo;
- Os vencimentos das faturas sejam todos datados para todo dia 20;
- A Celpe mande as faturas impressas como já fazem com as da Prefeitura e não emitir na hora da leitura, impossibilitando um controle de gastos, por possuir datas de vencimentos diferenciados.



O QUE PODE SER FEITO PARA REDUZIR CUSTOS E PEDIR REEMBOLSO NOS PAGAMENTOS DA CELPE

Redução de Custos

A Controladoria identificou problemas após visitas in loco, entrevistas a funcionários e usuários, constataram que a maioria dos prédios públicos possuem aparelhos eletroeletrônicos, que precisam de manutenção, com isso certamente aumentando o consumo de energia elétrica, bem como as instalações elétricas que apresentam problemas devido a ao tempo e estando em alguns casos sem condições de uso, comprometendo a segurança dos estudantes e funcionários, podendo causar perdas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Recomendamos que seja realizada uma vistoria por equipe de profissionais eletricitas nos prédios públicos para correção das instalações elétricas. Por fim, recomenda-se que cada secretaria realize controle de energia evitando desperdícios e utilizando da forma correta os seus equipamentos e aparelhos.


A CCI fez um planilha consolidada por secretaria dos consumos em kwh e reais com seus respectivos gráficos para uma melhor visualização dos custos de energia elétrica, constantes nos anexos 2, 3, 4 e 5.




BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA CCI

- I. Redução do consumo de energia à médio prazo, refletindo em menor custo e eficácia na aplicação dos recursos públicos;
- II. À economia gerada poderá ser revertida em melhorias de infraestrutura e equipamentos para as Escolas Municipais.


Água Preta, 26 de abril de 2017.



Alcélia de Góes Pedrosa
Controladora



Luis Gustavo G.F. Lins
Assistente de Controle Interno



Antônio Leonardo Calado Torres
Assistente de Controle Interno



Eteila de Souza Canto Silva
Auditora



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-badd49b012095

Anexos

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' shape followed by a vertical line and a small circle.

Anexo 1

Tabela 1

Conforme constas nas faturas emitidas pela concessionária

MEDIDOR	CONTRATO	SECRETARIA	SETOR	ENDEREÇO	JANEIRO		FEVEIREIRO	
					kwh	VALOR	kwh	VALOR
3010215132	7006514906	Administração	Prédio Sede da Prefeitura	Rua José Alves da Silva 1	2207	1.384,17	2748	1.721,51
83042362	1044369016	Educação	Colegio Pe Francisco (anexo I)	Rua Davi Madeira 1	100	83,49	497	265,89
3011212354	7009125951	Educação	Esc Municipal	Av Dantas Barreto, 100	251	158,14	148	97,10
3152780655	7021422740	Educação	Esc Mun Rural Sta Maria	Eg Pirangi, 16	31	19,49	30	18,83
90024400	7018701507	Educação	Esc Mun Eg Pedra Ima, 84	Eg Pedra Ima, 84	80	50,38	38	16,29
3141941053	7017108411	Educação	Esc Mun Arthur Coutinho	Eg Badegio, 39	30	19,27	40	26,69
314165146	7016566530	Educação	Escola no Eg Almessega	Rua Getulio Vargas 1	127	80,01	114	66,26
31503627	4005199676	Educação	Esc Mun João Paulo II	Eg Floresta s/n	30	18,65	30	17,87
71023290	4008122658	Educação	Esc Mun São Judas Tadeu	Eg Souza II s/n	97	61,38	77	43,14
71037029	4008122976	Educação	Esc Mun São Judas Tadeu	Eg Souza I s/n	30	18,95	30	17,89
3010018584	4008891287	Educação	Esc Mun Eg Cruz de Malta 1	Eg Cruz de Malta 1	50	31,48	30	16,44
82753540	4008940032	Educação	Esc Mun Eg Conselho	Eg Conselho, 3182	37	23,76	33	16,32
80348614	4009182140	Educação	Esc Mun Eulalia Vasconcelos	Eg Cachoeira do Morcego 1	30	18,93	30	17,17
3010159551	7003683944	Educação	Esc Mun Santa Tereza	Eg Sta Terezinha 1	30	19,31	104	63,62
3009023691	7007300853	Educação	Esc Mun Prof Maria Geni da Silva	Rua Alto do Cruzeiro 199-A	100	63,00	181	112,82
MG29897	7011410582	Educação	Esc Mun Camurim Grande	Eg Camurim Grande 1-B	245	154,09	124	65,85
3160357451	0605768024	Educação	Colegio Pe. Francisco (ANEXO II)	Rua Silvero Lessa 1	1369	878,17	1832	1.221,10
40660852	4003249137	Educação	Esc Mun Estacio de Souza Leao	Eg Canoas Rachada	72	46,05	103	62,95
40051015	4001666750	Educação	Esc São Luis	Eg Pernambuco s/n	73	46,10	53	35,05
3154820123	4001225303	Educação	Esc Mun Maria José Massena Matias	Qd 29 1	226	143,79	312	200,96
MH33003	2742257013	Educação	Esc Mun Benedito Paulina da Silva	Eg Parnazo	46	28,99	30	19,80



3160124783	7013069136	Educação	Esc Arthur Neto	Rua Francisco Calado, 41	463	293,67	315	204,46
155388	0933836010	Educação	Esc Mun Vicente de Queiroz	Rua da Praça A 1	656	426,79	2658	1.652,28
3132366224	2283292013	Educação	Colegio Mun Severino Canto	Av Sta Terezinha, 1324	529	334,02	473	301,97
V64712	1851297010	Educação	Esc Mun Nossa Senhora do Bom Parto	Rua Flor de Maria s/h	151	95,04	30	15,64
3011212427	1043818011	Educação	Esc Mun Agro Vila Liberal	Rua Agrovila Liberal 1	311	196,24	449	274,00
3131860683	7017008263	Educação	Sec. Mun. de Esportes e Educação	Pc. Tres Poderes 1 S/N	935	584,62	1008	626,08
62125624	0933760014	Educação	Biblioteca Municipal Nelson Chaves	Pc. Tres Poderes	30	18,85	30	18,99
516268	1408674014	Educação	Estadio Municipal Eudao	Rua Estadio Futebol Eudao, 3182	610	386,29	100	91,32
3150804042	1541240019	Educação	Ginasio Esporte Juarez Lins de Holanda	Rua Davi Madeira 1	1850	1.163,86	1572	1.007,72
3009001147	1401575010	Educação /creche	Creche Jonas Thompson	Rua Paulo Raposo - Centro	149	93,07	175	98,95
316035586	7023193854	Educação /creche	Creche Prof Amara In S Sena	Rua Sebastião Mendes de Sales	223	15,04	327	202,58
71421104	7016535022	Saúde	PSF N Sra da Conceição	Rua Dantas Barreto Barrado Lama, 01	637	401,30	939	615,84
MB29244	7016361563	Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Rua da Mangueira 1	206	128,47		
3120254277	0933834018	Saúde	Ministério da Saúde	Sta Terezinha, 130	212	155,58		
3011022755	1541110018	Saúde	Gilvan Luiz da Silva	Engenho Parnazo	344	260,42		
3160383924	7012941280	Saúde	Antônio Joaquim de Miranda	Liberdade	553	452,04		
NF56347	1209003011	Saúde	José Francisco de Assis	QD B, 26 - Joaquim Coutinho	116	83,49		
Q86178	7007932019	Saúde	Assoc. Comum. dos Agente de Saúde	Engenho Macaco	129	87,75		
3152295765	7021577299	Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Engenho Cruz de Malta, 41	57	36,06		
61164570	4012240525	Saúde	Marleide Costa da Silva	Rua Alto do Cruzeiro, 31 - Boa Vista	250	133,18		
3160124643	7016361644	Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Engenho Camurim Grande 1-A	233	146,90		
N06847	7016361539	Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Rua Agrovila Liberal 1	184	115,73		
3130294331	7016361598	Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Rua Silveira Lessa	266	167,05		



3130332306	7016403584	Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Rua Cap Pedro Ivo 1	100	63,41	
Não possui	7016255399	Saúde	Hospital Municipal	Engenho Barra de Ouro s/n	21001,4	12.598,57	
3131860527	0933743012	Saúde	Sec. de Saúde	Pç Três Poderes	894	1.311,74	
3120115048	7016364392	Saúde	Posto Médico Pedro Acioli Lins	Pç Três Poderes	1240	780,25	
3131996607	7014474492	Saúde	Casa das Enfermeiras	Rua 7 de setembro, 15	143	89,79	

Legenda:



Atualizar endereço

Atualizar a titularidade

Excluir



Tabela 2

Planilha com alterações feitas pela Controladoria

MEDIDOR	CONTRATO	SETOR	SETOR (APÓS ALTERAÇÕES)	ENDEREÇO	ENDEREÇO (APÓS ALTERAÇÕES)
3010215132	7006514906	Prédio Sede da Prefeitura	Sem alterações	Rua José Alves da Silva 1	Pça dos Três Poderes, 3182
83042362	1044369016	Colegio Pe Francisco (anexo I)	Colegio Pe Francisco Gereadts (anexo I)	Rua Davi Madeira 1	Eudocia, s/n
3011212354	7009125951	Esc Municipal	Não foi possível deslocamento ao local	Av Dantas Barreto, 100	Av Dantas Barreto, 100
314165146	7016566530	Escola no Eg Almessega	Esc. Mun. Sta. Barbara	Rua Getulio Vargas 1	Sem alterações
51503627	4005199676	Esc Mun João Paulo II	EXCLUIR CONTRATO	Eg Florento s/n	Eg Florento s/n
71037029	4008127976	Esc Mun São Judas Tadeu	EXCLUIR CONTRATO	Eg Souza I s/n	Eg Souza I s/n
3010018584	4008891287	Esc Mun Cruz de Malta 1	Esc Mun Julieta Pedrosa Costa	Eg Cruz de Malta 1	Eg Cruz de Malta 1
82753540	4008940032	Esc Mun Eg Conselho	Esc. Munic. Francisco A. Calado	Eg Conselho, 3182	Eg Conselho, 3182
3160357451	0605768024	Colegio Pe. Francisco (ANEXO II)	Colégio Pe. Francisco Geraldts (ANEXO II)	Rua Silvera Lessa 1	Barra d'ouro, s/n
MH30912	2743319015	Esc. Municipal Florescente	EXCLUIR CONTRATO	Eg Florescente	Eg Florescente
MB29244	7016361563	Fundo Municipal de Saúde	PSF Padre. Cícero	Rua da Mangueira 1	Rua da Mangueira 1
3120254277	0933834018	Ministério da Saúde	PSF Sta. Tereza	Sta Terezinha, 130	Sta Terezinha, 130
3011022755	1541110018	Gilvan Luiz da Silva	PSF Parnazo	Engenho Parnazo	Engenho Parnazo
3160383924	7012941280	Antônio Joaquim de Miranda	PSF Liberdade	Liberdade	Liberdade
NF56347	1209003011	José Francisco de Assis	PSF Cohab	QD B, 26 - Joaquim Coutinho	QD B, 26 - Joaquim Coutinho
Q86178	7007932019	Assoc. Comum. dos Agente de Saúde	PSF Florescente	Engenho Macaco	Engenho Macaco
3152295765	7021577299	Fundo Municipal de Saúde	PSF Pirangi	Engenho Cruz de Malta, 41	Engenho Cruz de Malta, 41
61164570	4012240525	Marleide Costa da Silva	PSF Cruzeiro	Rua Alto do Cruzeiro, 31 - Boa Vista	Rua Alto do Cruzeiro, 31 - Boa Vista
3160124643	7016361644	Fundo Municipal de Saúde	PSF Camurim	Engenho Camurim Grande 1-A	Engenho Camurim Grande 1-A
N06847	7016361539	Fundo Municipal de Saúde	PSF Agrovila Liberal	Rua Agrovila Liberal 1	Rua Agrovila Liberal 1
3130294331	7016361598	Fundo Municipal de Saúde	PSF Frei Damião Bozzano	Rua Silveira Lessa	Rua Silveira Lessa





Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-bad49b012095

3130332306	7016403584	Fundo Municipal de Saúde	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	Rua Cap Pedro Ivo 1	Rua Cap Pedro Ivo 1
Não possui	7016255399	Hospital Municipal	Hospital Municipal Nelson Chaves	Engenho Barra de Ouro s/n	Engenho Barra de Ouro s/n



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-bad49b012095

Anexo 2

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-badd49b012095



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-bad49b012095



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06ada57c-08a8-4e2a-b075-badd49b012095